

GŚ-T.4221.18.2020.AR
L. Dz.1162.10

Skoczów dnia 28.08.2020 r.

**„ML Design”
Biuro Inżynieryjne
ul. Jagiellońska 19
43 – 410 Kończyce Małe**


Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami kolejowymi”.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie uzgadnia plan inwestycji z następującymi uwagami:

1. W rejonie zbliżeń należy zachować minimalną odległość 1 m pomiędzy skrajnią istniejącego przewodu kanalizacyjnego a krawędzią projektowanych wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowej.
2. Lokalizacja projektowanych krawężników oraz obrzeży chodnikowych musi umożliwiać swobodny dostęp do włazów kanalizacyjnych w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych na kanalizacji sanitarnej.
3. W przypadku, gdy zmiana rzędnej terenu spowoduje zmniejszenie zagłębienia rurociągów kanalizacji sanitarnej poniżej 1,5 m należy zastosować na nich rury ochronne.
4. Każdorazowo, przed przystąpieniem do robót w rejonie skrzyżowania, bądź zbliżenia z kanalizacją sanitarną należy powiadomić tut. Spółkę. W rejonie skrzyżowań i zbliżeń urządzeń jak w tytule z kanalizacją sanitarną, roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.
5. O rozpoczęciu inwestycji należy poinformować Spółkę z min. 6 miesięcznym wyprzedzeniem celem opracowania planu renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ewentualne roboty remontowe na kanalizacji sanitarnej Spółka będzie prowadziła podczas przebudowy ulicy w porozumieniu z Inwestorem oraz Wykonawcą.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

W załączeniu przesyłamy mapę z naniesionym orientacyjnym przebiegiem istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym rejonie. Rzędne posadowienia kanalizacji istniejącej należy sprawdzić we własnym zakresie.

KIEROWNIK
Działu Gospodarki Ściekowej

mgr inż. Bogdan Czyż

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

