



Orange Polska S.A.
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice
tel.: 33 811 21 13 fax.

BPU ALDA S.C.
Hanna i Janusz Franciszek
ul. Skrzyszowska 39c
44-300 Wodzisław Śląski

Katowice, 03 listopad 2021 r.

Numer pisma: TTISIA.WT.215-50641/4857/21/OPL

Temat: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ulica Księdza Janusza pomiędzy posesjami nr 43 - 45 w Zebrzydowicach

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2646S ulica Księdza Janusza pomiędzy posesjami nr 43 - 45 w Zebrzydowicach, Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta uzgadnia przedmiotowego rozwiązanie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia.

1. W przypadku stwierdzenia że kable doziemne i nadziemne na istniejącej podbudowie słupowej kolidują z przedmiotowym zamierzeniem należy wystąpić o warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznej
2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A prace w strefie telekomunikacyjnej min. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Katowicach, ul. Żelazna 2.
3. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach.
4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach oraz inspektora nadzoru. Istniejąca sieć teletechniczną eksploatowaną pokazano na załączonych podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym.